



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
(Главное управление МЧС России
по г. Санкт-Петербургу)

наб. р. Мойки, 85, г. Санкт-Петербург, 190000
тел. (812) 718-25-05, факс (812) 571-53-34

11, 07.2016 г. № 1169 -6-6-16
На № _____ от _____

Гр. Чумакову В.С.

ул. Марата, д. 82, лит. Ж
Санкт-Петербургу, 191119
E-mail: 89119406670@rinfir.ru

О необходимости лицензирования

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу (далее - Главное управление), рассмотрев Ваше обращение, сообщает следующее.

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Постановлением Правительства РФ от 21 ноября 2011 года № 957 «Об организации лицензирования отдельных видов деятельности», а также пунктами 2, 3 Постановления Правительства РФ от 30 декабря 2011 года № 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (далее - лицензируемый вид деятельности) может осуществляться только на основании лицензии МЧС России.

Монтаж, испытание пожарных наружных стационарных лестниц и ограждений кровли не входит в перечень работ и услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности.

На основании вышеизложенного Главное управление разъясняет, что для осуществления работ по монтажу, испытанию пожарных наружных стационарных лестниц и ограждений кровли наличия лицензии МЧС России не требуется.

Вместе с тем, персонал проводящий работы по монтажу, испытанию пожарных наружных стационарных лестниц и ограждений кровли должен руководствоваться национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 53254 – 2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний», в котором предусмотрены технические требования к конструкциям лестниц и ограждений их размещению и монтажу, а также к методам испытания и оформлению результатов испытаний.

Заместитель начальника Главного управления



И.В. Титенок